

Information vattenmätare och vattenmätarbrunnar

- Plocka undan föremål framför och ovanför vattenmätaren, samt se till att utrymme närmast mätaren är avstädat då det är ett livsmedel som hanteras.

Avstängningsventil B

Avstängningsventil A



Bild 1: Vattenmätarkonsol med vattenmätare

- Kontrollera så att avstängningsventilerna A och B fungerar. Detta görs enklast genom att stänga en ventil i taget och sedan öppna en tappkran i fastigheten för att kontrollera att inget vatten kommer. Skulle någon avstängningsventil inte fungera så **skall** dessa bytas ut. Enligt SFS 2006:412 ingår dessa i VA-installationen och är fastighetsägarens ansvar att hålla funktionsdugliga. Ventilerna skall fastighetsägaren själv kunna stänga.
- Sitter vattenmätaren i en **vattenmätarbrunn** skall brunnen vara tömd på vatten och ventilerna kontrollerade enligt ovan. Är brunnen vattenfylld kommer inte bytet att utföras och ni åläggs en förgävesbesöksavgift på nästkommande faktura.
- Om du har en avstängningsventil med en svart ratt märkt med LK580, så måste den bytas ut då den inte längre är godkänd. Det är för din egen säkerhet som du behöver byta ut ventilen. De flesta försäkringsbolag kräver också att du har en godkänd avstängningsventil. Vid manövrering av dessa svarta rattar kan ventilratten lossna och flyga iväg och orsaka översvämning.



Bild 2: vattenmätare med LK 580 ventil